

CONSTRUCTION D'UNE USINE A PELLETS

JEFERCO

88320 DAMBLAIN

10 – ACCESSIBILITE – NOTICE

A) Art. R. 111-19-1 CCH – CONSTRUCTIONS NEUVES	OUI	SANS OBJET
1 – CHEMINEMENT		
Cheminement handicapés : Identique aux ou à l'un des cheminements usuels.....	OUI	SANS OBJET
Sol : Non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue.....	OUI	
Trous et fentes : diamètre ou largeur < 2 cm.....	OUI	
Pente : < 5 %.....		
(Tolérance exceptionnelle : 8 % sur longueur < 2 m et 12 % sur longueur < 0,50 m).....		
Pente : > 4 % prévoir un palier de repos tous les 10 m.....		
Dévers : < 2 %.....		
Garde-corps : si dénivelé > 0,40 m (sauf quai).....	OUI	
Paliers de repos (horizontaux) :.....		
• Devant chaque porte (hors de leur débattement).....		
• En haut et en bas de chaque pan incliné.....		
• Intérieur de chaque sas.....		
• Horizontal et longueur S 1,40 m (hors débattement des portes).....		
Ressauts : Bords arrondis Ht maxi : 2 cm (ou 4 cm avec un chanfrein à 1 pour 3) Ressauts distants de 2,50 m le long d'une pente.....	OUI	SANS OBJET
Ressauts successifs interdits.....		
Largeur des cheminements : mini 1,40 m (1,20 m si aucun mur de part et d'autre).....		
Largeur des portes sur cheminement : • Local > 100 personnes : largeur de porte > 1,40 m dont un vantail ≥ 0,80 m.....		
• Local < 100 personnes : largeur de porte > 0,90 m.....		
• Un accès à un local < 30 m2 : largeur > 0,80 m.....	OUI	
Bornes, poteaux : couleurs contrastées à leur environnement.....		
Aménagement en saillie : < 2,00 m du sol, prolongé jusqu'au sol ou protection à 0,40 m maxi du sol (recommandation).....		
2 – ASCENSEUR		SANS OBJET
Obligatoire si niveau différent du rez-de-chaussée peut recevoir 50 personnes (seul fixe à 100 personnes pour les établissements d'enseignement).....		S.O.
Si batterie, 2 ascenseurs au moins accessibles.....		
Obligatoire si prestation exclusive à un autre niveau.....		
Largeur de porte > 0,80 m.....		
Portes coulissantes obligatoires.....		
Cabine au moins de 1,00 m × 1,30 m (profondeur) (si plusieurs faces de services, la profondeur S 1,30 m pour chacune des portes).....		
Commandes sur le côté, hauteur ≤ 1,30 m (inscription en “ braille ”)...		
Précision d'arrêt ≤ 2 cm.....		
3. ESCALIER	OUI	SANS

		OBJET
Si pas d'ascenseur, un escalier au moins..... Si aucun mur de part et d'autre, largeur S 1,20 m..... Si un mur d'un seul côté, largeur S 1,30 m..... Si entre deux murs, largeur S 1,40 m..... Hauteur de marche ≤ 16 cm..... Giron S 28 cm..... Nez de marche bien visibles..... Main courante :..... • Dès que l'escalier comporte plus de 3 marches..... • De chaque côté..... • Dépassant les premières et dernières marches.....		S.O.
4. PARC DE STATIONNEMENT	OUI	SANS OBJET
Au moins une place aménagée (parc ≤ 50 places)..... Au moins une place par tranche de 50 (parc > 50 places)..... S 10 places pour parc > 500 places à fixer par arrêté municipal..... Largeur total S 3,30 m..... Bande latérale : • S 0,80 m..... • Protégée de la circulation..... • Liaison accessible avec établissement..... • Emplacement signalé..... • Espace minimal de 0,80 m × 1,10 m (hors tout) devant ou à côté..... • Ensemble des dispositifs (commande...) hauteur entre 0,90 m et 1,10 m.....		S.O.
5. CABINET D'AISSANCE	OUI	SANS OBJET
Au moins un WC adapté à chaque niveau accessible lorsque des cabinets d'aisance sont prévus pour le public..... Au même emplacement que les blocs-sanitaires, un cabinet pour chaque sexe si séparation prévue..... Espace minimal de 0,80 m × 1,30 m hors tout, situé à côté de la cuvette..... Hauteur cuvette (tout compris) entre 0,46 m et 0,50 m..... Atteinte de la commande de chasse d'eau..... Barre latérale d'appui entre 0,70 m et 0,80 m du sol..... Hauteur du lavabo accessible < 0,70 m (inf.)..... Hauteur du miroir : 1,05 m du sol ou inclinable.....	OUI	
6. TÉLÉPHONE		SANS OBJET
Si le téléphone est mis à la disposition du public, un appareil au moins doit être accessible..... Espace minimal de 0,80 m × 1,30 m (hors tout) devant ou à côté..... Ensemble des dispositifs (commande...) hauteur entre 0,90 m et 1,30 m.....		S.O.
7. DIVERS	OUI	SANS OBJET
Si guichet ou table prévu pour le public, au moins un équipement prévu avec une hauteur accessible..... Bord inférieur S 0,70 m du sol..... Bord supérieur < 0,80 du sol..... Tous dispositifs de commande ou autre à une hauteur d'atteinte ≤ 1,30 m et S 0,40 m du sol..... Emplacement libre devant dispositif de 0,80 m × 1,30 m.....		S.O.

W. PARENT FRANCHY.
ARCHITECTE D.E.S.L.
#21 IMP. HAUTSART
F 59 700 FEIGNIES

T — 1.